

Pytanie:

w dokumentach przetargowych znajduje się zapis (część techniczna materiałów E.4.3 zabezpieczenia) : wężownica schłodzenia awaryjnego (wymiennik woda/woda) .

Prosimy o usunięcie tego wymagania jako zbędnego .

Wężownice schładzające są wymagane i potrzebne w przypadku kotłów wysokotemperaturowych . W niniejszym postępowaniu mamy zaś do czynienia z kotłami niskotemperaturowymi .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotłów bez wężownicy chłodzenia awaryjnego, jeśli urządzenie bez takiej chłodnicy spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń spełniających wymagania obowiązujących przepisów, przeprowadzenia wymaganych przepisami prób i odbiorów kotłowni i zainstalowanych urządzeń oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów umożliwiających eksploatację kotłowni (w tym dokumentów UDT).