

W związku z zapytaniem ofertowym nr. 1/2017 pt .

prosimy o :

- a. Zmianę wskazanej powierzchni użytkowej budynku wynoszącej 205,56 m² na 290 m² co wynika z naszej analizy rozmieszczenia urządzeń kotłowni po uwzględnieniu dróg ewakuacyjnych oraz swobodnej dostępności do poszczególnych urządzeń ,
- b. Zmianę wskazanej dotychczas granulacji paliwa na 100x50x30 mm , max.200x80x40 mm w proporcji maks. 5 % całości i w rozproszeniu w całej objętości . Wynika to ze stosowanych w branży rozmiarów redlerów o szerokości 500 mm oraz popychaczy o wysokości tłoka 200 mm , co wszystko jest wynikiem mocy kotłów . Postulowana przez nas granulacja zapewni o wiele pewniejsze prowadzenie pracy kotłowni bez nadmiernego ryzyka zablokowania się systemów podawania paliwa .

Ad. a.

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę. Projekt ten jest podstawą do przygotowania ofert. Jeśli urządzenia oferowane przez Wykonawcę wymagają innych wymiarów budynku, to Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszystkie konieczne do wykonania prace projektowe oraz konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

Ad. b.

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące granulacji paliwa określone w odpowiedzi z dnia 25.08.2017 r.