Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Komunikat nr 51

z dnia 09.09.2026 r.

dotyczący podwyższonej wartości parametru: bakterie grupy coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 07.09.2026 r. z wodociągu sieciowego w miejscowości Sławka Wielka gmina Kozłowo w powiecie nidzickim, stwierdzono podwyższoną wartość parametru: bakterie grupy coli. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków w 100 ml wody.

-bakterie grupy coli 8 jtk/100ml hydrofornia (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)

-bakterie grupy coli 9 jtk/100ml sieć (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)

W związku z powyższym do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.

Po uprzednim przegotowaniu wody, tj. doprowadzeniu do temperatury wrzenia i utrzymaniu przez minimum 2 minuty oraz pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania, woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców, warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń.

Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).



Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NIDZICY
mgr inż. Małgorzata Malinowska

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22